

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn
w dniu 26 kwietnia 2013 roku.**

Komisja w składzie:

1. Marcinkowska Renata- Przewodniczący komisji
2. Raduńska Maria - Członek Komisji
3. Komosińska Urszula - Członek Komisji

Tematem kontroli jest gospodarowanie zaopatrzenia ludności w wodę oraz odbiór ścieków.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku dokonano kontroli w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie w obecności Inspektora ds. zaopatrzenia w wodę - Panią Marzenę Rychlicką i Inspektora ds. inwestycji ,gospodarki komunalnej i zamówień publicznych – Pana Marka Szlagowskiego.

W trakcie przeprowadzonej kontroli, Komisja stwierdza:

Po przedstawieniu rocznego rozliczenia wody wyprodukowanej i sprzedanej za rok 2012 Komisja zwróciła uwagę na rozbieżności – ubytki w poszczególnych rejonach(hydroforniach).

Rozliczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę ,że największe ubytki w wodzie sprzedanej do wyprodukowanej są w miejscowościach:

1. Lipia Góra - 45,67 %
2. Gętomie - 42,37 %
3. Kierwałd - 33,33 % (woda całkowicie zakupiona od UG Skórcz)
4. Morzeszczyn - 32,54 % (dot. miejscowości zaopatrujących się z hydroforni w Morzeszczynie tj. Dzierżążno, Morzeszczyn, Borkowo i Rzeżęcín).

Następnie zapytujemy co zrobiono w zakresie pomniejszenia wynikających strat w poborze wody a jej sprzedaży.

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Marzena Rychlicka informując, że w związku z dużymi ubytkami wody Wójt Gminy wprowadził zakaz jej poboru na potrzeby prywatne z hydrantów p.pożarowych. Konserwatorzy chodząc na odczyty wodomierzy sprawdzają czy wszystkie punkty czerpalne są opomiarowane. Na ubytki wody wpływ też mają awarie sieci wodociągowej – wycieki wody , płukania sieci wodociągowej i urządzeń na stacjach uzdatniania wody. O ubytkach wody Wójt Gminy informował mieszkańców na zebraniach wiejskich, na Komisjach Rady Gminy i jej obradach. Dodatkowo w rozmowach z mieszkańcami prosimy ich o racjonalne gospodarowanie wodą .

Stopień zwodociągowania Gminy na koniec 2012 roku wynosił około 96 %.

Jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową informacji udzielił Pan Marek Szlagowski .

Za rok 2012 przyjęto następującą ilość ścieków:

1. Oczyszczalnia Majewo – 21.372 m³
2. Oczyszczalnia Morzeszczyn - 73.881 m³

Stopień skanalizowania Gminy na koniec 2012 roku wynosił około 70 %.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu udostępnionej dokumentacji i udzielonych informacji, stwierdza, że działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone przez pracowników za to odpowiedzialnych zmierzają w dobrym kierunku i są prawidłowe.

Podpisy kontrolowanych osób:

1. Insp. ds. zaopatrzenia w wodę

Monika Rydzko

2. Insp. ds. inwestycji, gospodarki komunalnej
i zamówień publicznych

Włodzisław Bednarek

Podpisy komisji:

1. *Marcinkowska Renata*
2. *Kadzińska Maria*
3. *Tomaszewska Urszula*

Σατ. Ν/Α

ROZLICZENIE WODY REJONAMI stan na 31.12.2012

Rejon	Woda wyprodukowana	Woda sprzedana	Różnica	% RÓŻNICY
BIELSK	2618	2595	-23	-0,88
GĘTOMIE	7710	4443	-3267	-42,37
KRÓLÓW LAS	7126	6188	-938	-13,16
MORZESZCZYN	79368	53542	-25826	-32,54
MAJEWO	32699	20701	-11998	-36,69
MAJEWO	15916	13462	-2454	-15,42
LIPIA GÓRA	9720	5281	-4439	-45,67
GĄSIORKI	2015	1958	-57	-2,83
HYDROFORNIA	5048			
NOWA CERKIEW	15479	11972	-3507	-22,66
KIERWAŁD	6945	4630	-2315	-33,33
RAZEM	151945	104071	-47874	-31,51