

Morzeszczyn, 25-11-2014

### PROTOKÓŁ

spisany na okoliczność przeglądu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Tczewskiego WR.6223/18/w/10, WR.6223/18/s/10 z 8 października 2010 r. na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z ujęcia wiejskiego w Bielsku, gm. Morzeszczyn, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 16/6 (obręb Bielsk), składającego się ze studni nr 1 wraz z obudową i wyposażeniem, oraz na wprowadzenie wylotem Ø 50 mm do bezodpływowego zbiornika wodnego (zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 16/19, obręb Bielsk) ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych)

Podstawa do przeprowadzenia przeglądu: art.136 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145, z późn. zm.).

Cel: sprawdzenie wykonania przez Gminę Morzeszczyn obowiązków nałożonych ww. decyzją.

Znak sprawy: WR.6341.42.3.2014.

Zawiadomienie o przeglądzie wysłano 12 listopada 2014 r.

Przeгляд przeprowadził:

1. Piotr Leśniewski - inspektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Tczewie, działający na podstawie Upoważnienia Starosty Tczewskiego nr 179/2014 z 12 listopada 2014 r.

w obecności:

1. PANI MAŁGOSZ RYBICKA - UG MORZESZCZYN
2. -

Ustalenia przeglądu:

Obowiązki nałożone ww. decyzją, tj.:

- zamontowanie dodatkowego wodomierza w obudowie studni lub na rurociągu tłocznym przed zespołem filtrów - WODOMIAR ZOSTAŁ ZAMONTOWANY W MIEJSCU
- wykonywanie pomiarów i prowadzenie rejestru ilości pobieranej wody - WYKONYWANE REJESTR PŁYNĄCYM PÓBIE WODY Q<sub>dz</sub> = 7,2 m<sup>3</sup>/d (ROZ 2013), 7,4 m<sup>3</sup>/d (CALCULY) MIEJSCA SIĘ W PODJĘCIE WODY USTALONIA W ROKU 2013
- wykonywanie badań jakości ujmowanych wód podziemnych - WYKONYWANE PRZEZ SAUR NORM CONSULT S.A. - OSOBNIE ŚWIADOMIE Z RAPORT NR 2014/02/173 Z DNIA 28.04.2014
- wykonywanie okresowych obserwacji wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach - WYKONYWANE 4 RAZY W ROKU

