



*Firma Wielobranżowa SG Sakowicz, Tarakan spółka  
jawna*

Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo  
tel. 602 576 299/783 978 504

**PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY**

**Kategoria obiektu XXVI**

ADRES INWESTYCJI	<i>działki nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3 obręb 0001 Bielsk Gmina Morzeszczyn</i>		
NAZWA OPRACOWANIA	<i>Budowa linii kablowej WLZ w celu zasilenia oczyszczalni ścieków typu przydomowego</i>		
INWESTOR	<i>Gmina Morzeszczyn ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn</i>		
STADIUM	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	Zgodnie z art. 34 ust. 38 pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, oświadczam, że projekt budowlany <i>Budowa linii kablowej WLZ w celu zasilenia oczyszczalni ścieków w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn</i> <i>dz. Nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3</i> sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.		
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant	mgr inż. Krzysztof Tarakan upr. POM/0179/PWOE/14 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.	mgr inż. Krzysztof Tarakan Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nr ewid. POM/0179/PWOE/14
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdzający	mgr inż. Bartosz Tarakan upr. nr POM/0021/PWOE/15 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.	mgr inż. Bartosz Tarakan Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nr upr. POM/IE/0215/15
DATA	<b>24.02.2022 r.</b>		

**Egzemplarz nr .....**

## ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. Podstawa i zakres opracowania.
2. Opis techniczny.
3. Uprawnienia projektantów.
4. Uzgodnienie ZUDP Tczew
5. Wykaz właścicieli gruntów.
6. Obliczenia techniczne.
7. Zestawienie podstawowych materiałów.
8. Plan BIOZ.
9. Rysunki.

**TEMAT :** Zasilanie oczyszczalni ścieków typu przydomowego

**INWESTOR :** Gmina Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn

**ADRES :** obręb 0001 Bielsk dz. Nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3

## 1.0. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA .

### 1.1. Podstawa opracowania :

1. Zlecenie inwestora
2. Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 .
3. Pomiar w terenie .
4. Obowiązujące normy , przepisy i katalogi .

### 1.2. Zakres opracowania :

Niniejszy projekt obejmuje budowę linii kablowej WLZ w celu zasilania oczyszczalni ścieków w m. Bielsk gm. Morzeszczyn. na dz. Nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3

## 2.0. OPIS TECHNICZNY .

### 2.1. Projektowane zasilanie oczyszczalni ścieków.

#### 2.1.1 Zasilanie

Zasilanie sieci należy wykonać z istniejącej hydroforni będącej własnością inwestora, znajdującej się na terenie działki nr 16/6 kablem YKAXS 4x25 o długości 175m do projektowanego złącza kablowego na dz. Nr 16/3 zgodnie z rys. E-1.

W celu zasilenia przepompowni ścieków należy istniejącą rozdzielnicę w hydroforni Bielsk doposażyć w zabezpieczenie S-193 B 20 A.

Razem z kablem należy ułożyć płaskownik FeZn 25x4 mm i podłączyć go do szyny PEN w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym. Kabel należy układać na głębokości 70 cm na podsypce z piasku, grubość podsypki 10 cm. Kabel zasypać warstwą piasku 10 cm i rodzimym gruntem o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, która stanowi oznakowanie trasy. Przy zbliżeniu z innymi kablami 0,4 kV należy zachować odstęp min. 10 cm, a w przypadku skrzyżowań stosować przepusty Arota. Kabel należy oznakować opaskami kablowymi co 10m, z informacją o typie kabla, jego trasie, właścicielu oraz roku budowy. Skrzyżowania i zbliżenia kabla z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z przepisami ( PN/E-5125).

## 2.2. Układanie kabla .

Projektowany kabel układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej . Następnie ułożyć folię o trwałym korze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią . W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję, na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi kabel układać w przepustach kablowych AROT DVK  $\phi 50$ .

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie , dokonać odbioru etapowego.

## 2.3. Ochrona od porażeń :

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować *ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C (zerowanie)* .

Skuteczność ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach . Warunki skuteczności ochrony są spełnione .

Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia .

## 2.4. Uwagi końcowe :

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V „ Instalacje elektryczne ” oraz normą PN/E-05125 .

Napotkane, podczas wykonywania robót, urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach.

Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić z UG Morzeszczyn. Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokoły pomiarów .

## 2.5 Obszar oddziaływania inwestycji:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane określono obszar oddziaływania projektowanej inwestycji.

Przeprowadzono analizę obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca – Prawo budowlane – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 nr 62 poz 627 z późniejszymi zmianami) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 nr 14 poz. 60) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analizę uwarunkowań formalno-prawnych:

Analizując oddziaływanie obiektu budowlanego na otoczenie w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z późniejszymi zmianami) i definicją obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1332, 1529 z 2018r. poz 12,317,352) – nie dotyczy

Obszar oddziaływania projektowanej sieci mieści się w całości na działkach w m. Bielsk gm. Morzeszczyn na dz. Nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



### 3.0. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

**mgr inż. Krzysztof Tarakan**

**Starogard Gd. 25.02.2022 r.**

**upr. POM/0179/PWOE/14**

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

**mgr inż. Bartosz Tarakan**

**upr. nr POM/0021/PWOE/15**

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

### OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333*) jako projektant instalacji elektrycznej w projektowanej **budowie linii kablowej zasilania oczyszczalni ścieków typu przydomowego w m. Bielsk gm. Morzeszczyn. na dz. 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3** oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*mgr inż. Krzysztof Tarakan*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Nr upr. POM/0179/PWOE/14

*mgr inż. Bartosz Tarakan*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych oraz elektroenergetycznych  
nr upr. POM/IE/0215/15

POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
80-869 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155  
tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98  
- 1 -

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 201/POM/OKK/14

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
stwierdza, że:

**Pan KRZYSZTOF TARAKAN**  
magister inżynier elektrotechniki  
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdańskim

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/14

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



**Pan Krzysztof Tarakan upoważniony jest :**

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

**PRZEWODNICZĄCY**

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  
dr inż. Leszek Niedostatkiwicz

**CZŁONEK**

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

**CZŁONEK**

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  
inż. Eugeniusz Blicharski

**Otrzymują:**

1. Pan Krzysztof Tarakan  
80-249 Gdańsk, ul. Kossaka 6/3
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa

**POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
80-860 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155  
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98  
- 1 -

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r.

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
stwierdza, że:

**Pan BARTOSZ RAFAŁ TARAKAN**  
magister inżynier elektrotechniki  
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdańskim


otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**POM-ADF-191-79D \***

**Pan Bartosz Rafał Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15**

**adres zamieszkania ul.Żeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo**

**jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.**

**Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:**

**Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

**(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)**

**\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**  
skala 1:500

**Województwo pomorskie**  
**Powiat tczewski**  
**Gmina Morzeszczyn-22143 2**  
**Osiedle Miejskie-10001**  
**Udział nr 16/3.19.29/129/6**  
**ID 664080/2021**  
**Układ współrzędnych 2011/6**  
**Plan odniesienia PL-EVAF2007-W**  
**Nr ark. mapy 664080/2541/1543**

**Opis projektu:**  
Miejsce zakładowe wg stanu na dzień 1/07/2012r. na podstawie planu k.c.a. cz. 1/2012r. z RZGK i pozost. urządzeń i urządzeń.  
Miejsce zakładowe opracowania jest to wyznaczenie bez uwzględnienia obciążenia służebności granicznej.  
Data opracowania mapy 1/07/2012r.

**Legenda:**  
S1-S8 - linia kanalizacyjna  
SR - studnia  
OS - osłona  
Sp - przewód  
W - wylot

**Opis projektu:**  
proj. kompleksu oczyszczalni ścieków dla 35 RLM wraz z ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową  
ist. kanalizacja sanitarna  
ist. kanalizacja sanitarna - do likwidacji  
proj. kanalizacja sanitarna - przewód grawitacyjny - sieć  
proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód grawitacyjny  
proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód tłoczny  
proj. st. kan. sanitarnej Ø1000 bet.  
proj. st. rozprężna Ø1000 bet.  
proj. oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM  
proj. st. pomiarowa Ø2000 bet.  
proj. wylot brzegowy  
proj. kabel YAKXS 4x25 mm

**Wzrost, data, podpis, pieczęć:**  
mgr inż. Witold Lewandowski  
nr upr. 19912  
01.07.2012  
01.07.2012

**Wzrost, data, podpis, pieczęć:**  
mgr inż. Witold Lewandowski  
nr upr. 19912  
01.07.2012  
01.07.2012

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM NIŻEJ PODPISANI:

[illegible]



**5. Wykaz właścicieli działek**

<i>LP.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Właściciel</i>
1	16/6	Urząd Gminy Morzeszczyn. Ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn
2	16/3	Urząd Gminy Morzeszczyn. Ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn
3	16/5	SKARB PAŃSTWA;
4	16/14, 16/12	
5	16/13	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
6	16/15	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański;

## 6.0. OBLICZENIA TECHNICZNE .

### 6.1 Moc szczytowa.

$$P_{\text{szcz}} = 1 \times 2,5 \text{ kW} = 2,5 \text{ kW}$$

$$\text{Prąd rozruchu} - 3,79 \text{ A}$$

### 6.2 Obliczenie skuteczności ochrony od porażeń :

Obliczeń dokonano na podstawie niżej podanych wzorów :

$$I_a \times Z_s < U_o$$

$$Z_s = 1.25 \times Z_{zw}$$

$$Z_{zw} = [(\sum R)^2 + (\sum X)^2]^{1/2}$$

$I_a$ -odczytane z charakterystyki  
czasowo-prądowej podanej przez producenta



**7.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW :**

1.	Kabel YAKY 4x25 mm <sup>2</sup>	mb. 175
2.	Folia kablowa niebieska	mb. 170
3.	Przepust AROT SRS 50	mb. 16
4.	Taśma FeZn 25x4 mm <sup>2</sup>	mb. 170
5.	Złącze kablowe	Kpl. 1
6.	Materiały drobne.	

**8.0. PLAN BIOZ.**

**TEMAT :** Zasilanie oczyszczalni ścieków typu przydomowego

**INWESTOR :** Gmina Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn

**ADRES :** obręb 0001 Bielsk dz. Nr 16/6, 16/15, 16/14, 16/13, 16/12, 16/3

## 1) Zakres robót do realizacji:

- wykopanie rowów pod kabel i dołów pod fundamenty słupów oświetleniowych
- zasypanie rowów z ubiciem
- montaż słupów
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podłączenie kabli n/n pod napięcie na słupie
- pomiar skuteczności zerowania

## 2) Wykaz istniejących obiektów:

- Linia kablowa Sn i n/n,

## 3) Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Linia kablowa Sn i nn.

## 4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas występowania
Niska	Wpadnięcie do rowu kablowego	Na trasie kabla	Od rozpoczęcia do zasypania rowów
Średnia	Upadek z wysokości	Słupy linii napowietrznej	Podczas montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji
Wysoka	Porażenie prądem o napięciu 15 kV i 0,4 kV	Linia kablowa 15kV, 0,4 kV	Podczas montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji.

## 5) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- teren robót należy wygrodzić folią białą-czerwoną,
- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
- nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów,
- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Koncernu Energetycznego ENERGA SA Zakład Starogard, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

**mgr inż. Krzysztof Tarakan**

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Nr ewid. POM/0179/PV/OŚ/14