

p.p. 55,00 m n.p.m.

Odległość	Rzędna terenu	Rzędna osi przewodu	Zagłębienie osi
0.00 (OS)	64.92	63.63	1.27
5.00	64.96	63.31	1.65
15.00	65.20	63.55	1.65
16.50 (T)	65.28	63.63	1.65
22.50 / 23.00 (A)	65.64	63.99	1.65
24.00	65.70	64.03	1.67
28.00	66.00	64.19	1.81
33.00	66.10	64.39	1.71
37.00	66.20	64.55	1.65
39.00 (B)	66.44	64.63	1.81
48.00	67.20	65.55	1.65
64.00	67.30	65.65	1.65
80.50	66.90	65.25	1.65
86.50	66.70	65.05	1.65
89.50	66.37	64.72	1.65
111.50	64.67	63.02	1.65
123.00	65.00	63.35	1.65
150.00	62.95	61.30	2.48
184.00	62.73	61.08	1.65
203.00	62.40	60.75	1.65
225.50	61.80	60.15	1.65
241.00	62.00	60.35	1.65
249.00 (SR)	61.44	60.94 / 60.81	0.50 / 0.63
252.50	61.20	60.79	0.41
253.00 (W)	60.51	60.51	0.00

Odcinek	Spadek, średnica, materiał	Długość
0.00–5.00	Ø63 PE i=6,4%	
5.00–15.00	Ø63 PE i=2,4%	L=10,0 m
15.00–23.00	Ø63 PE i=6,0%	
23.00–39.00	Ø63 PE i=4,0%	
39.00–48.00	Ø63 PE i=10,2%	L=9,0 m
48.00–64.00	Ø63 PE i=0,6%	L=16,0 m
64.00–80.50	Ø63 PE i=2,4%	L=16,5 m
80.50–86.50	Ø63 PE i=3,3%	
86.50–89.50	Ø63 PE i=11,0%	
89.50–111.50	Ø63 PE i=7,7%	L=22,0 m
111.50–123.00	Ø63 PE i=2,9%	L=11,5 m
123.00–150.00	Ø63 PE i=7,6%	L=27,0 m
150.00–184.00	Ø63 PE i=0,6%	L=34,0 m
184.00–203.00	Ø63 PE i=1,7%	L=19,0 m
203.00–225.50	Ø63 PE i=2,7%	L=22,5 m
225.50–241.00	Ø63 PE i=1,3%	L=15,5 m
241.00–249.00	Ø63 PE i=7,4%	L=8,0 m
249.00–253.00	Ø250 PVC i=0,5%	

OZNACZENIA:

- proj. przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej
- proj. przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej
- S1 - S8 — proj. studnia kanalizacji sanitarnej Ø1000 bet.
- OS — proj. oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM - szczegół wg osobnego rysunku
- Z — proj. zasuwa odcinająca
- SR — proj. studnia rozprężna Ø1000 bet.
- W — proj. wylot do rowu melioracyjnego
- 1 — otwór badawczy geologiczny

NN(Pg, Gp, C) - nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, glina piaszczysta, kawałki cegieł)
NN(Pg) - nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty)
NN(Pg//Pd) - nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym)
NN(Gp,Pg, C) - nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta, piasek gliniasty, kawałki cegieł)
NN(Pg, Pd,Gb) - nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, piasek grobnoziarnisty, glina piaszczysta)
Gp - glina piaszczysta
Pg - piasek gliniasty

62,2 - sączenia wody gruntowej

UWAGA:

1. Właz studni rozprężnej "SR" wyprowadzić ok 0,45 m nad poziom terenu.
2. Włazy studni "S1" - "S8" dopasować do rzędnej terenu.
3. Układ proj. oczyszczalni ścieków "OS" wraz z podłaczniami na odc. między studnią zbiorczą "S4" a punktem "T" na przewodzie tłocznym należy dostosować na etapie budowy do montowanego typu oczyszczalni ścieków "OS".
4. Przewody na odc. między wlotem surowych ścieków do oczyszczalni ścieków "OS" ze studni zbiorczej "S4" a punktem "T" na przewodzie tłocznym ścieków ooczyszczonych są częścią technologii oczyszczalni ścieków "OS" i ich przebieg zależy od zastosowanego typu oczyszczalni ścieków.
5. Odcinki kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niż głębokość przemarzania tj. 1,0 m należy ocieplić np. 20 cm warstwą kramzytu.

TYTUŁ OPRACOWANIA	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk
	dz. nr 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 19, 29/2, 29/6 obr 0001 Bielsk
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej. Odc. "OS" - "W".
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Regina Piaskowska-Szczepańska upr. nr POM/0237/PWOS/09
PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12
PODPIS	
DATA	01/2022
BRANŻA	sanitarna
SKALA	1:100/500
RYS. NR	S08