Gmina Morzeszczyn
83-132 Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
tel./fax 58 536 27 19 lub 24
NIP 593-10-04-758

WÓJT GMINY MORZESZCZYN UZGADNIA PROJEKT PRZEBIEGU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LOKALIZACJĘ KOMPLEKSU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. BIELSK GM. MORZESZCZYN.

MORZESZCZYN 24.01.2022 r.

WÓJT GMINY
Piotr Laniecki

ZAKRES AKTUALIZACJI

proj. kabel YAKXS 4x25 dł. 175 m

S7 65,00 / 63,60

S1 66,90 / 65,10

ksØ200 PVC L=3,0 m, i=0,5%

S4 65,00 / 63,58

ksØ200 PVC L=17,5 m, i=2,5%

S2 66,70 / 64,66 / 64,64

S3 65,05 / 63,76

ksØ200 PVC L=30,5 m, i=3,0%

proj. oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM OS

ksØ200 PVC L=24,5 m, i=0,5%

S8 65,10 / 64,00 / 63,80

ksØ200 PVC L=13,5 m, i=0,5%

S6 65,05 / 63,73

proj. Złącze kablowe

proj. przepust kablowy dwudzielny

proj. przepust kablowy dwudzielny

rura ochronna Ø400 PE, L=16,0 m wyk. met. przewiertu sterowanego P1

rura ochronna Ø160 PE, L=16,0 m wyk. met. przewiertu sterowanego P2

zØ200 64,90 Sp 63,62 63,25

tł ksØ63PE L=2,5 m

ksØ200 PVC L=39,0 m, i=1,5%

ksØ200 PVC L=3,0 m, i=0,5%

ksØ200 PVC L=5,0 m, i=3,0%

S5 67,20 / 65,26 / 64,32

tł ksØ63 PE L=246,5 m

SR 61,95 / 60,91 / 60,68

ksØ250 PVC L=3,5 m, i=0,5%

W 60,66

UWAGA:
1. Na niniejszym planie sytuacyjnym górna rzędna w opisie studni i przepompowni określa rzędną terenu w miejscu posadowienia studni.
2. Właz studni rozprężnej "SR" wyprowadzić ok 0,45 m nad poziom terenu.
3. Włazy studni "S1" - "S8" dopasować do rzędnej terenu.
4. Układ proj. oczyszczalni ścieków "OS" wraz z podłączeniami na odc. między studnią zbiorczą "S4" a punktem "T" na przewodzie tłocznym należy dostosować na etapie budowy do montowanego typu oczyszczalni ścieków "OS", przy jednoczesnym zachowaniu w studni do poboru próbek "Sp" przelotu na wprost.
5. Przewody na odc. między wlotem surowych ścieków do oczyszczalni ścieków "OS" ze studni zbiorczej "S4" a punktem "T" na przewodzie tłocznym ścieków oczyszczonych są częścią technologii oczyszczalni ścieków "OS" i ich przebieg zależy od zastosowanego typu oczyszczalni ścieków.
6. Odcinki kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niż głębokość przemarzania tj. 1,0 m należy ocieplić np. 20 cm warstwą kramzytu.

OZNACZENIA:

- proj. kompleks oczyszczalni ścieków dla 35 RLM wraz z ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową
- ist. kanalizacja sanitarna
- ist. kanalizacja sanitarna - do likwidacji
- proj. kanalizacja sanitarna - przewód grawitacyjny - sieć
- proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód grawitacyjny
- proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód tłoczny
- S1 - S8 proj. st. kan. sanitarnej Ø1000 bet.
- SR proj. st. rozprężna Ø1000 bet.
- OS proj. oczyszczalnia ścieków dla 35 RLM
- Sp proj. st. pomiarowa Ø2000 bet.
- W proj. wylot brzegowy
- proj. kabel YAKXS 4x25 mm

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Województwo pomorskie
Powiat tczewski
Gmina Morzeszczyn-221402_2
Obręb Bielsk-0001
Działka nr 16/3,19,20/1,29/5
Identyfikator działki 221402_2.0001.16/3
Układ współrzędnych 2000 5
Poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
Nr zlec. mapy 6206/2021/411/13
Mapa zaktualizowano na stanu na dzień 17.12.2021r. na podstawie mapy z bazy ODGiK w Tczewie i pomiaru uzupełniającego. Mapa w zakresie opracowania została wykonana jako wektorowa, obiektowo strukturalna grafikacyjna.
Data sporządzenia mapy 11.01.2022r.

GEOD-VIT Spółka Cywilna mgr inż. Witold Lewandowski
Usługi Geodezyjne
Biuro Tczew 83-110 Morzeszczyn
tel. 606 [illegible] email: geovit@o2.pl
Uprawnienia mgr. geodezji oraz gruntowych mgr inż. Witold Lewandowski nr upr. 11553

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Witold Lewandowski nr upr. 11553

Oświadczam, że dokonał/-am/-liśmy zawartej tej mapy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał mój/nasz dokument urzędu pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	446/2021/WCO
Organ służby geodezyjnej i kraju otrzymał zgłoszenie	Starosta Tczewski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-VIT Spółka Cywilna mgr inż. Witold Lewandowski
Nr oraz data upoważnienia dysponenta zasobu, który potwierdził weryfikację	64-[illegible]/2021_17
Inne informacje oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Witold Lewandowski nr upr. 11553

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Witold Lewandowski nr upr. 11553

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM NIŻEJ PODPISANI:

TYTUŁ OPRACOWANIA
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do systemu melioracyjnego w m. Bielsk gm. Morzeszczyn

dz. nr 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 19, 29/2, 29/6 obr 0001 Bielsk

NAZWA OPRACOWANIA
Plan sytuacyjny

PROJEKTOWAŁ mgr Inż. Regina Piaskowska-Szczepańska upr. nr POM/0237/PWOP/09	PODPIS
SPRAWDZAŁ mgr inż. michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12	PODPIS
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Terakan upr. nr POM/0075/PWOE/14	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Terakan upr. nr POM/0021/PWOE/16	PODPIS

DATA	BRANŻA	SKALA	NR ARK.
01/2022	sanitarna elektryczna	1:500	S01