



GMINA MORZESZCZYN

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12
Centrala tel. +48 58 536-27-19 lub 24, fax +48 58 536-27-92
e-mail: urząd@morzeszczyn.pl

Morzeszczyn, dnia 15 września 2022 r.

IN.ZP.271.9.1.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. na wykonanie zadania pn. **Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami w ramach zadania pn: „ Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn Etap II”**

Zamawiający Gmina Morzeszczyn informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym , działając na podstawie art. 284 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy Pzp , Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi/wyjaśnień na zadane pytania .

PYTANIE: W dokumentacji zamówienia brakuje opisu odnośnie charakterystyki rur tj. brak grubości rur, PN, SDR itp. W/w pozwolą na dobranie odpowiedniego materiału.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie SWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia

3.1.2. Zakres prac do wykonania na odcinku Królów Las - Bielsk obejmuje :

- budowę sieci wodociągowej z rur PE PN10 SDR17, DN 110 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o długości L= 2 951,50 mb
- budowa sieci wodociągowej z rur PE PN10 SDR17, DN 90 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o długości L= 628,50 mb
- przewiert sterowany DN 110 (na odcinku W 13 – ł 83, ł 85 – ł 83 oraz W 17 – O) o długości łącznej L= 379,50 mb – do przewiertów sterowanych należy przewidzieć i zastosować rury warstwowe wzmocnione.

Zamawiający

Wójt Gminy Morzeszczyn
Piotr Laniecki